



# Tillsyn brandfarlig vara – Checklista

## Anläggning:

---

Objektsnummer

---

Anläggningens namn

---

Fastighetsbeteckning

## Före tillsynsbesök:

### ***Granskade dokument***

- Objektsregister Alarmos
- Tillstånd brandfarlig vara
- Anmälan föreståndare brandfarlig vara
- Klassningsplan
- Kontrollrapporter/certifikat avseende cisterner och rörledningar
- Situationsplan/ritning som redovisar var brandfarlig vara förvaras
- Riskutredning

**Vid tillsynen kontrolleras att lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor följs och att verksamheten överensstämmer med lämnat tillstånd.**

## Under tillsynsbesök:

### ***Kontroll av dokument och grunduppgifter***

- Kontrollerat Kontroll av att uppgifter i objektsregister och att uppgifter i övriga
- Brister dokument överensstämmer med rådande förhållanden.



# Tillsyn brandfarlig vara – Checklista

## **Kontroll av organisation**

- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att **föreståndare** har utsetts och anmälts till räddningstjänsten. Föreståndaren ska ha den kunskap som behövs när det gäller risker och egenskaper hos de brandfarliga varorna samt när det gäller anläggningens funktion. Vidare ska föreståndaren ha nödvändiga kunskaper om gällande bestämmelser.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att personal som hanterar den brandfarliga varan har nödvändig **kompetens** om drift- och skötsel av anläggningen, om risker med de brandfarliga varorna samt om hur man agerar i händelse av olycka eller tillbud. Det ska finnas en framtagen utbildningsplan som säkerställer att nyanställda och extrapersonal får nödvändig utbildning. Genomförda utbildningsinsatser skall dokumenteras. Av dokumentationen skall det framgå vem som har fått vilken utbildning och när detta skedde.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av system för **egenkontroll** av anläggningens säkerhetsnivå. Av egenkontrollsystemet skall det framgå vad som skall kontrolleras och var kontrollerna skall utföras. Det skall även framgå hur, när och varför egenkontrollerna skall genomföras. Den som genomför kontrollerna skall ha den kompetens som behövs och det ska även finnas ett uppföljningssystem som säkerställer att upptäckta brister blir åtgärdade.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att det finns en fungerande **åtgärdsplan** för agerande i händelse av olycka eller tillbud. Vid brand eller explosion eller vid tillbud som inneburit allvarlig risk för brand eller explosion skall tillsynsmyndigheten underrättas.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att nödvändiga **instruktioner** finns inom anläggningen. Det kan t.ex. röra sig om drift- och skötselinstruktioner för anläggningens utrustning eller beställnings-/mottagningsrutiner för leverans av brandfarlig vara.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att nödvändiga **externa besiktningar** har genomförts. Intyg, certifikat och kontrollrapporter ska finnas tillgängliga på objektet.



# Tillsyn brandfarlig vara – Checklista

## **Kontroll av anläggningen**

- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av anläggningens utrustning avseende risk för **felfunktion och läckage**. Anläggningen ska vara försedd med nödvändiga invallningar, avledningar eller spilltråg. Cisterner, rörledningar, slangar och behållare ska vara utförda av lämpligt material och det får inte förekomma skador eller läckage. Anläggningen ska vara försedd med behövlig skyddsutrustning i form av t.ex. avstängningsventiler, nödstopp, överfyllnadsskydd, nivåmätare, avluftningar, säkerhetsventiler, flamspärrear, oljeavskiljare etc.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att det finns ett tillfredsställande **skydd mot antändning**. Elutrustning ska vara rätt utförd med avseende på explosiv atmosfär. Den brandfarliga varan ska förvaras separerad från möjliga tändkällor och brännbart material genom skyddsavstånd eller brandtekniskt avskiljande konstruktion. Nödvändig utrustning ska finnas för potentialutjämning. Förbud mot införsel av tändkällor ska följas. Nödvändig ventilation ska finnas till skydd mot att explosiv atmosfär uppstår. Avluftningar och säkerhetsventiler ska mynna på lämpliga platser.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att behövlig **släckutrustning** finns tillgänglig. Släckutrustningen skall vara placerad på sådant sätt att den är lätt åtkomlig och att den inte kan bli blockerad i händelse av brand.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att utrustningen har ett tillfredsställande **skydd mot åverkan**. Nödvändig inhägnad eller låsning ska finnas till skydd mot obehöriga. Tillfredsställande skydd mot påkörning och mekanisk åverkan ska finnas där det behövs. Påfyllningsställe ska vara utformat på ett sådant sätt att tankbilar lätt kan komma till och från lossningsplatsen t.ex. utan att behöva backa.
- Kontrollerat  Brister
- Kontroll av att anläggningen är försedd med nödvändig **skyltning och märkning**. Det ska finnas nödvändiga förbuds- och varningsskyltar där brandfarlig vara hanteras. Rörledningar, behållare och påfyllningsanslutningar ska vara försedda med märkning. Verksamheten ska ha tillgång till varuinformationsblad över de varor som hanteras.



# Tillsyn brandfarlig vara – Checklista

## Efter tillsynsbesöket:

Brister som noteras vid tillsynsbesöket skrivs in i föreläggande som delges tillståndshavaren. Följande gäller vid utformning av föreläggande:

- Adressaten skall ha faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet.
- Föreläggandet skall innehålla information om hur man överklagar.
- Brister skall preciseras.
- Beslutet skall motiveras. Ange även på vilken föreskrift, avsnitt och paragraf som beslutet grundas på.
- Det skall tydligt framgå vilka åtgärder som skall vidtas.
- Det skall tydligt framgå inom vilken tidsfrist åtgärderna skall vara vidtagna.