



Tillsyn explosiv vara – Checklista

Anläggning:

Objektsnummer

Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Före tillsynsbesök:

Granskade dokument

- Objektsregister Alarmos
- Tillstånd explosiv vara
- Godkänd föreståndare explosiv vara
- Klassningsplan
- Certifikat/Intyg över förrådets konstruktion och utförande
- Karta/ritning som redovisar var förvaring och försäljning av explosiva varor sker
- Riskutredning

Vid tillsynen kontrolleras att lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor följs och att verksamheten överensstämmer med lämnat tillstånd.

Under tillsynsbesök:

Kontroll av dokument och grunduppgifter

- Kontrollerat Kontroll av att uppgifter i objektsregister och att uppgifter i övriga
- Brister dokument överensstämmer med rådande förhållanden.



Tillsyn explosiv vara – Checklista

Kontroll av organisation

- Kontrollerat Brister Kontroll av att **föreståndare** är godkända och kan styrka sin kompetens. Föreståndaren ska ha den kunskap som behövs när det gäller risker och egenskaper hos de explosiva varorna. Vidare ska föreståndaren ha nödvändiga kunskaper om gällande bestämmelser.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att personal som hanterar den explosiva varan har nödvändig **kompetens** om risker och egenskaper hos varorna, hur dessa ska hanteras samt åtgärder i händelse av olycka eller tillbud. Det ska finnas en framtagen utbildningsplan som säkerställer att nyanställda och extrapersonal får nödvändig utbildning. Genomförda utbildningsinsatser skall dokumenteras. Av dokumentationen skall det framgå vem som har fått vilken utbildning och när detta skedde.
- Kontrollerat Brister Kontroll av system för **egenkontroll** av hantering och förvaring av de explosiva varorna. Av egenkontrollsystemet skall det framgå vad som skall kontrolleras och var kontrollerna skall utföras. Det skall även framgå hur, när och varför egenkontrollerna skall genomföras. Den som genomför kontrollerna skall ha den kompetens som behövs och det ska även finnas ett uppföljningssystem som säkerställer att upptäckta brister blir åtgärdade.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att det finns en fungerande **åtgärdsplan** för agerande i händelse av olycka eller tillbud. Vid brand eller explosion eller vid tillbud som inneburit allvarlig risk för brand eller explosion skall tillsynsmyndigheten underrättas.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att nödvändiga **instruktioner** finns. Det kan t.ex. röra sig om skötselinstruktioner eller mottagningsrutiner för leverans av explosiva varor.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att **dagbok** förs och är aktuell. Dagbok kan föras manuellt eller elektroniskt. Dagsaktuella uppgifter ska finnas tillgängliga på annan lämplig plats än i förrådet.



Tillsyn explosiv vara – Checklista

Kontroll av anläggningen

- Kontrollerat Brister Kontroll av att det finns ett tillfredsställande **skydd mot åverkan**. Den explosiva varan ska hanteras och förvaras så att den inte utsätts för stötar, rivningar eller upphettning. De explosiva varorna ska förvaras i en miljö som inte åldrar dem eller på annat sätt förändrar deras egenskaper.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att det finns ett tillfredsställande **skydd mot tillgrepp**. Förråd för explosiv vara ska utföras på sådant sätt att tillträde för obehöriga hindras. Obehöriga ska inte heller kunna tillgripa eller på annat sätt påverka de explosiva varorna. Förråd ska ha sådan vikt eller vara så förankrat att det försvårar obehörigt bortförande. Vid försäljning ska varorna hållas under uppsikt och vara åtkomliga endast av försäljningspersonalen.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att det finns ett tillfredsställande **skydd mot brand och explosion**. Elutrustning ska vara rätt utförd med avseende på klassningsplan där risk för antändning föreligger. Även om krav på klassning inte föreligger ska ett avstånd om minst 10 centimeter upprätthållas mellan explosiv vara och elutrustning. Den explosiva varan ska vara skild från brännbart material och möjliga tändkällor. Förråd inomhus ska avskiljas i lägst brandteknisk klass EI 30. Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiv vara ska ha skydd mot åska. Det ska finnas ett tillfredsställande skydd mot explosion. Skyddet får utgöras av en kombination av de explosiva varornas sort, mängd, förrådets utförande samt avstånd till skyddsobjekt.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att behövlig **släckutrustning** finns tillgänglig. Släckutrustningen skall vara placerad på sådant sätt att den är lätt åtkomlig och att den inte kan bli blockerad i händelse av brand.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att regler för **samhantering** efterlevs. Olika explosiva varor får endast förvaras tillsammans enligt regler för samhantering.
- Kontrollerat Brister Kontroll av att hanteringsställe och förpackningar är försedda med nödvändig **skyltning och märkning**. Det ska finnas nödvändiga förbuds- och varningsskyltar där explosiv vara hanteras. Varje förråd för tillståndspliktig förvaring ska ha tydliga skyltar med uppgifter om den största mängd som får förvaras i förrådet.



Tillsyn explosiv vara – Checklista

Efter tillsynsbesöket:

Brister som noteras vid tillsynsbesöket skrivs in i föreläggande som delges tillståndshavaren. Följande gäller vid utformning av föreläggande:

- Adressaten skall ha faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet.
- Föreläggandet skall innehålla information om hur man överklagar.
- Brister skall preciseras.
- Beslutet skall motiveras. Ange även på vilken föreskrift, avsnitt och paragraf som beslutet grundas på.
- Det skall tydligt framgå vilka åtgärder som skall vidtas.
- Det skall tydligt framgå inom vilken tidsfrist åtgärderna skall vara vidtagna.